



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

BR / 19 KWI. 2021
WŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
data 2021-04-16
liczba załączników 7/20572/2021

Łowicz, dnia 06 kwietnia 2021 r.

WA.ZUZ.5.4210.42.2021.AG



OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.42.2021.AG z dnia 06 kwietnia 2021 r. na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, w sprawie wygaszenia w całości decyzji Nr 364/2013 Starosty Pruszkowskiego z dn. 05.06.2013r. oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W3 do rzeki Żbikówki (dz. nr ew. 1/2, obręb 0001 w Piastowie), z terenu ulic: Sułkowskiego, Bohaterów Wolności, Skorupki, Piłsudskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Dąbrowskiego, Kościuszki, Platter, Bema, Traugutta, Maczka, Wybickiego, Żbikowskiej, Wysockiego, Pułaskiego, Łukasińskiego, Sowińskiego, Prądyńskiego, Piasta, Sobieskiego, Okrzei, Żółkiewskiego, Wojska Polskiego, Słowiańskiej, Skargi, Lwowskiej, oraz części ul.: Warszawskiej, Hallera, al. Krakowskiej w Piastowie, na warunkach określonych poniżej:

- charakterystyka wylotu W3:
 - średnica \varnothing 315 mm,
 - rzędna posadowienia dna 99,09 m n.p.m.,
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

X: 5784810,7; Y: 7488488,7

- w zakresie ilości wód opadowych lub roztopowych:

$$Q_{\max.s.} = 0,057 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.rocne}} = 91665 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019r., poz.1311), tj:

$S_{\text{zawiesina.ogólna}} = 100 \text{ mg/l}$

$S_{\text{węglowodory.ropopochodne}} = 15 \text{ mg/l}$

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z-CĄ DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

1. Urząd Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
2. Urząd Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
3. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
4. Starostwo Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, (celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
5. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6. Aa.