

OŚ-III-W.6341.238.2013.JBE

Nr pisma w sprawie: 8.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 *K.p.a.* zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który wpłynął w dniu 29.04.2013 r. przy postanowieniu Nr 813/P/NN/13 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzupełniony w dniu 01.07.2013 r., w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, pozwoleń wodnoprawnych na:

A. wykonanie niżej wymienionych urządzeń wodnych:

- 1) rowu drogowego prawostronnego RP1 o długości 38,05 m (na wysokości zatoki autobusowej), na działce ew. nr 501/1 obręb Zaborówek,
- 2) rowów drogowych lewostronnych, na odcinku od 0+000 ÷ 0+836 drogi, w tym:
 - rowu RL1 o długości 147,54 m na działce ew. nr 28 obręb Białutki, gmina Błonie oraz na działkach ew. nr 2/2, 3, 4, 5/2, 5/8, 6, 7, 50/2 obręb Wąsy Wieś, gmina Leszno,
 - rowu RL2 o długości 354,35 m, na działkach ew. nr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 50/2 obręb Wąsy Wieś,
 - rowu RL3 o długości 76,60 m, na działkach ew. nr 21, 22 obręb Wąsy Wieś oraz na działkach ew. nr 504/1 i 504/3 obręb Zaborówek, gmina Leszno,
 - rowu RL4 o długości 212,49 m, na działkach ew. nr 505/2, 504/1, 504/3 obręb Zaborówek,
 - rowu RL5 o długości 17,92 m, na działkach ew. nr 504/1, 504/3, 505/2 obręb Zaborówek,wraz z przepustami pod zjazdami na posesje,
- 3) przebudowę przepustów w ciągach rowów melioracyjnych, przecinających drogę w miejscowości Zaborówek, polegającą na wymianie elementów konstrukcyjnych i wydłużeniu, w tym:
 - przepustu w km 0+837 rowu U-26/2-1 (w km 0+503 drogi) o średnicy 0,60 m, długość 16,60 m,
 - przepustu w km 0+528 rowu U-26/2-3 (w km 0+797 drogi) o średnicy 0,60 m, długość 14,70 m,
- 4) wylotów rowów drogowych (wyposażonych w przelewy awaryjne) do rowów melioracyjnych, w tym:
 - wylotów WRL2 i WRL3 do rowu U-26/2-1 w km 0+842,5,
 - wylotu WRL4 do rowu U-26/2-3 w km 0+533,
 - wylotu WRL5 do rowu U-26/2-3 w km 0+551,
 - wylotu WRP1 do rowu U-26/2-1 w km 0+826,
- 5) przebudowę rurociągów drenarskich, polegającą na wymianie rurociągów ceramicznych o średnicy 15 cm na rurę litą PVC o średnicy DN 160 mm, o długości i zlokalizowanych jak niżej:
 - zbieracz „a” w dziale 61 zadanie „Radzików – Wąsy”, o długości 34,30 m, w km 0+523 drogi,
 - zbieracz „a” w dziale 60 zadanie „Powiat Pruszków – renowacja”, o długości 22,00 m, w km 0+791 drogi,

B. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, spływających z pasa drogowego drogi powiatowej nr 4109W, za pośrednictwem rowów RL2, RL3, RL4, RL5 i RP1 do rowów melioracyjnych, w tym:

- wylotem WRL2 do rowu U-26/2-1 w ilości 12,0 l/s,
- wylotem WRL3 do rowu U-26/2-1 w ilości 6,7 l/s,
- wylotem WRL4 do rowu U-26/2-3 w ilości 8,2 l/s,
- wylotem WRL5 do rowu U-26/2-3 w ilości 4,8 l/s,
- wylotem WRP1 do rowu U-26/2-1 w ilości 6,4 l/s,

w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4109W na odcinku od granicy gminy Babice przez miejscowości Wąsy Wieś i Zaborówek na terenie gminy Leszno, powiat warszawski zachodni, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4110W.

Zgodnie z art. 10 § 1 *K.p.a.* organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 *K.p.a.*, stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wobec tego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą:

- 1) zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 420 (IVp.), w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy urzędu tj.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰, sprawę prowadzi Jadwiga Bernat, tel. (022) 4432519;
- 2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 17 (parter).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo, upoważniające do reprezentowania strony.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:

według rozdzielnika